


# CERTIFICATO

Produttore CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH  
Prodotto Climacell associato al freno a vapore  
climacell tenax aer+  
Controllo secondo Decret n° 2011-321  
(Ordinanza francese VOC)

Sulla base del controllo effettuato, il succitato prodotto associato al freno a vapore climacell tenax aer+ (utilizzo consigliato) riempie la classe di emissione A+ (emissioni molto basse).



Il controllo è stato condotto in un laboratorio di controllo accreditato secondo DIN EN ISO/IEC 17025 e secondo DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 - emissioni inquinanti nell'aria dei locali interni - parte 9: definizione delle emissioni di collegamenti organici volatili da prodotti di costruzione e da oggetti di arredamento - procedimento della camera di controllo-emissioni. La preparazione alla prova è stata svolta secondo il „Protocole de préparation des éprouvettes d'essai de peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peinture - Étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils selon le décret n° 2011321 du 23 mars 2011 et l'arrêté du 19 avril 2011”

I risultati degli esami si riferiscono esclusivamente agli oggetti esaminati.

Nell'utilizzo di un freno a vapore con caratteristiche equivalenti ci si aspetti una uguale assegnazione di classe. Non è permessa la riproduzione parziale della relazione senza nostra autorizzazione scritta.

Istituto per la Gestione della Qualità e l'Igiene dell'Ambiente  
Weikersheim, 09.01.2013



Karl-Heinz Weinisch  
Direttore dell'Istituto



Dipl.-Ing. Waldemar Bothe  
Gestione della Qualità e dell'Ambiente



enti di consulenza

Standard di qualità:



DGUHT e.V.  
Associazione tedesca per la  
Tossicologica ambientale e  
umana



VdP  
Associazione dei consulenti per la  
prevenzione KDR



BvBb  
Associazione per i consulenti edili KDR